

АКТ № 55  
Периодической проверки (обследования)  
технического состояния вентиляционных каналов

« 14 » апреля 2023 г.

г. Волгодонск

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»

главный инженер      Алаухов В. В.  
мастер СОР              Серёгина Г.Ю.  
вентиляционщик      Недомерков А.Ф.,

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в квартирах:  
№ 1-58 дома № 53 по проспекту Мира  
с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки (обследования) произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентиляционных каналов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, перегородок и т.п.)

В ходе обследования (проверки) установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ \_\_\_\_\_

2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине (смотри дефектную)  
(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ПОДПИСИ:

главный инженер

\_\_\_\_\_ 

В.В. Алаухов

мастера СОР

\_\_\_\_\_ 

Г. Ю. Серёгина

вентиляционщик

\_\_\_\_\_ 

А.Ф. Недомерков